

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 81211

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 06/08/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51427	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ			52

ΣΥΝΟΛΑ:

52

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	ΦΛΑΝΤΖΕΣ 4 ΟΠΩΝ 8,5χιλ. (με αποστάσεις σε έξοδο 1" αλλιώς με συστολή Αμερικής)	2τεμ.
2.	ΓΩΝΙΕΣ 1" ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ/ΘΗΛΥΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	3τεμ.
3.	ΤΑΦ 1" ΜΑΥΡΑ	3τεμ.
4.	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1"x1/2" ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	2τεμ.
5.	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1"x3/4" ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	2τεμ.
6.	ΜΑΣΤΟΙ 1" ΜΑΥΡΟΙ	4τεμ.
7.	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ	1τεμ.
8.	ΒΑΝΕΣ ½ " CIM	2τεμ.
9.	ΜΑΣΤΟΙ 1/2 " ΜΑΥΡΟΙ	3τεμ.
10.	ΜΑΣΤΟΙ 3/4 " ΜΑΥΡΟΙ	3τεμ.
11.	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1/2"x3/8" ΑΜΕΡΙΚΗΣ	2τεμ.
12.	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1/2"x1/4" ΑΜΕΡΙΚΗΣ	2τεμ.
13.	ΓΩΝΙΕΣ 1" ΜΑΥΡΕΣ	4τεμ.
14.	ΜΟΥΦΕΣ 1" ΜΑΥΡΕΣ	2τεμ.
15.	ΡΑΚΟΡ 1" ΑΡΣΕΝΙΚΑ/ΘΗΛΥΚΑ ΜΑΥΡΑ	3τεμ.
16.	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ 10 ΠΟΝΤΩΝ 1" ΜΑΥΡΟΙ	4τεμ.
17.	ΠΕΡΜΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ	10τεμ.
	Σύνολο τεμαχίων	52 τεμ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα και καθαρότητά τους.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους και ο κατασκευαστής τους.

Κατά την παραλαβή θα εκτελεστεί έλεγχος από το Νοσοκομείο, για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όμοιο με εκείνο που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές (τεμάχια, διαστάσεις κλπ). Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις των υπό παράδοση ειδών από τα ζητούμενα στις τεχνικές

προδιαγραφές, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος και μη αντικατάσταση του με άλλο απόλυτα σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες προδιαγραφές (κανονισμοί, πρότυπα ασφαλείας και πιστοποιήσεις).

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία πιθανόν να έχουν αλλάξει ή επικαιροποιηθεί θα ισχύουν τα νεότερα πρότυπα.

Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά CE, ISO 9001 και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τα προσφερόμενα είδη για όλα τα προσφερόμενα υλικά οποτεδήποτε ζητηθεί.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει επί του συνόλου των υλικών.

Παράδοση υλικού εντός είκοσι (10) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου (υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού του αναδόχου η οποία θα αναρτηθεί με την προσφορά).