

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6648

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 1922

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 27/01/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: **27/01/2026**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΘΟΥΣΑΣ.

UPS ON LINE ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 3000VA (ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ), ΟΘΟΝΗ LCD, 230V/50Hz +/- 3Hz ΜΕ 4 SCHUKO ΠΡΙΖΕΣ

(ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ), ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ RJ-45. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ FULL LOAD ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΛΕΠΤΑ,

ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ LCD, ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 2 ΕΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ MODEL ΤΟΥ UPS ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧ** /

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ: -

ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΑΓΙΟΥ	ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΑΓΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
21	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖ ΕΙΔΙΚΑ1899	1899 UPS 3KVA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΟΧΙ	1

ΣΥΝΟΛΟ: 1