

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6970

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4961

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 03/07/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**Οικονομικά Στοιχεία**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο3 (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ) ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ.

1) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΣΤΙΣ ΟΚΤΩ (8) ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ.

2) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΤΥΠΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ.

ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΑ 05B/2025 ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΦΕΚ 2604/22-12-2008. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΤΙΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΤΕ ΠΟΣΟΥ € 2.630,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΛΟΓΩ ΜΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟ ΠΟΛΥ 15 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ.

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση****Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΜΟΝΑΔΙΚΟ / ΟΤΙΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ: -

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΚΑΕ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΟ
15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ	0879	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (Νο3) ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΟΧΙ

<b>Προς</b>	:	Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός
<b>Διεύθυνση</b>	:	Ερυθρού Σταυρού 1 & Αθανασάκη 2 Αθήνα
<b>S/N</b>	:	4404
<b>Υπόψιν</b>	:	Κου Παπαγεωργίου Γιάννη
<b>Τηλέφωνο</b>	:	2132068907, +30 6947567817
<b>e-mail</b>	:	<a href="mailto:techn@0310.syzefxis.gov.gr">techn@0310.syzefxis.gov.gr</a>
<b>Θέμα</b>	:	Αντικατάσταση απεγκλωβιστικών πόρτας και περιμετρικής χειρολαβής θαλάμου

Αγαπητέ κε Παπαγεωργίου,

Μετά από επίσκεψη του τεχνικού μας στο έργο διαπιστώθηκε δυσλειτουργία στις αυτόματες πόρτες συγκεκριμένα στο εξάρτημα των απεγκλωβιστικών και ταυτόχρονα παρατηρήθηκε ότι είναι χτυπημένη η περιφερειακή χειρολαβή εντός του θαλάμου.

Τα παραπάνω εξαρτήματα χρήζουν άμεση αντικατάσταση με νέα ανταλλακτικά, συμβατά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αν/ρα.

Παρακάτω σας παραθέτω τα απαραίτητα ανταλλακτικά και τις αντίστοιχες εργασίες αποκατάστασης των δυσλειτουργιών

Προσφερόμενα υλικά και εργασίες:

- Ασφαλή ακινητοποίηση του αν/ρα
- Αποσύνδεση και αποξήλωση των προβληματικών απεγκλωβιστικών στην πόρτα του αν/ρα
- Τοποθέτηση των καινούριων εξαρτημάτων απεγκλωβισμού (8 τμχ.)
- Αποξήλωση της χτυπημένης περιμετρικής χειρολαβής (κουπαστής)
- Τοποθέτηση της νέας περιμετρικής χειρολαβής με τα καταλληλά στηρίγματα
- Παράδοση του αν/ρα σε κανονική λειτουργία από το κοινό

Οικονομική προσφορά:

Το συνολικό κόστος των παραπάνω ανταλλακτικών και των αντίστοιχων εργασιών επισκευής ανέρχονται στο ποσό των: € 2.630 (Δυο Χιλιάδες εξακόσια τριάντα) πλέον ΦΠΑ

Τρόπος πληρωμής:

100% εξόφληση με την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης πλακετών καταγραφής κλήσεων.

**Χρόνος παράδοσης:**

Η αποκατάσταση των δυσλειτουργιών μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 2-3 εργάσιμων εβδομάδων (εκτός Αυγούστου και Δεκέμβριου)

**Ισχύς προσφοράς:**

Η προσφορά μας έχει ισχύει τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία εκπόνησης, μετά το πέρας της ισχύουσας περιόδου γίνεται επανέξεταση κοστολογίων.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.

Παρακαλούμε, για την έναρξη των εργασιών πρέπει να προηγηθεί η γραπτή επιβεβαίωση του παρόν εντύπου προσφοράς.

**Για την εταιρεία OTIS,**

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Μηχανικός Πωλήσεων

Service Sales

+30 6949 233 405

**Για τον πελάτη,**

Όνοματεπώνυμο , υπογραφή , σφραγίδα