

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6981

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4969

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 09/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΚΑΕ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΟ
29 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0879	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2026	ΟΧΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026)

1. Περιγραφή υπηρεσιών

Επίβλεψη, λειτουργία, συντήρηση, και επισκευή των ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

Η συντήρηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και όχι περιοριστικά, ηλεκτρικές και τηλεφωνικές συσκευές, τηλεφωνικές συνδέσεις, ασθενή και ισχυρά ρεύματα, βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεις ηλεκτρικών συσκευών, μικρής έκτασης και φύσης ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δομικής καλωδίωσης (συνδέσεις, καλωδιώσεις κτλ).

Για τα ανωτέρω απαιτείται πρωινή 8-ώρη παρουσία (07:00 – 15:00) και αντίστοιχη 8-ώρη απογευματινή (15:00 – 23:00) από τεχνίτες ηλεκτρολόγους όπως περιγράφονται παρακάτω, καθώς επίσης και ένας (1) ηλεκτρολόγος μηχανικός ΠΕ ή ένας (1) μηχανολόγος μηχανικός ΠΕ με την απαιτούμενη εμπειρία. Το ανωτέρω προσωπικό, ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό βαρδιών, σε έκτακτες περιπτώσεις και ανάγκες και πάντα κατά το ωράριο εργασίας του, θεωρείται προσωπικό ασφαλείας του Νοσοκομείου (πυρασφάλεια, πυρανίχνευση κτλ).

Ως εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου νοούνται το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των κτηρίων αυτού (κυρίων και συνεπικουρούμενων), αλλά και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου.

Περιγραφή πρωινής και απογευματινής παρουσίας από τεχνίτες ηλεκτρολόγους:

- 8-ώρη πρωινή παρουσία (07:00 – 15:00), επτά (7) ημέρες την εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών).
- 8-ώρη πρωινή παρουσία (07:00 – 15:00), πέντε (5) εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα (πλην αργιών).
- 8-ώρη απογευματινή παρουσία (15:00 – 23:00), επτά (7) ημέρες την εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών).
- Απαραίτητες άδειες των τεχνιτών ηλεκτρολόγων (επί ποινή αποκλεισμού): Α' ειδικότητας 1^{ης} ομάδας, με αντίστοιχη τουλάχιστον διετή εμπειρία σε νοσοκομειακές μονάδες.

Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ) ή Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ) θα έχει την ευθύνη όλων των ηλεκτρολογικών - μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου όλο το 24ωρο. Το πτυχίο του θα καλύπτει την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ (μετασχηματιστές 2 x 1.250KVA & 2 x 1.000KVA) και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του υποψήφιου Αναδόχου

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψήφιων ανάδοχων, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται να διαθέτουν κατ' ελάχιστον, κατάλληλη εμπειρία και καταρτισμένο προσωπικό και να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα απαραίτητα έγγραφα που το αποδεικνύουν, ως κάτωθι:

A. Εμπειρία – ποιότητα – επάρκεια υποψήφιου ανάδοχου (επί ποινή αποκλεισμού):

- I. Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2021,2022,2023), να έχει ορθώς ολοκληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) συναφείς με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο, ετήσιες συμβάσεις υπηρεσιών σε νοσοκομεία (προαιρετικά αλλά με θετική συνεκτίμηση, με συμβατική αξία άνω των € 100.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.)
- II. Τουλάχιστον δύο (2) εξ' αυτών των συμβάσεων, θα πρέπει να αφορά σε σύμβαση νοσοκομείου ιδίας περίπου δυναμικότητας με το Νοσοκομείο, ήτοι άνω των 400 κλινών.
- III. Τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις με Νοσοκομειακές μονάδες ιδίας περίπου έκτασης με το Νοσοκομείο, ήτοι Νοσοκομειακές μονάδες εμβαδού πλέον των 30.000μ2.
- IV. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, οιοδήποτε έργο του Νοσοκομείου έχει αναλάβει σε προγενέστερο χρόνο, το οποίο έχει συνάφεια με το αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής (H/M), να το έχει παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, ορθά, εμπρόθεσμα, και η παραλαβή του έργου από την επιτροπή να είναι επιτυχής. Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος, μαζί με την προσφορά του, θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία θα λαμβάνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (που είναι η καθ' ύλην αρμόδια παρακολούθησης και εκτέλεσης τεχνικών έργων).

B. Κατάρτιση προσωπικού (επί ποινή αποκλεισμού):

- I. Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει στο δυναμικό του τουλάχιστον δύο (2) άτομα, τα οποία διαθέτουν **πιστοποίηση Ενεργειακού Διαχειριστή**, από αναγνωρισμένο φορέα, καθώς και **πιστοποίηση αναφορικά με τη Χρήση Θερμοκάμερας** για ηλεκτρολογικούς πίνακες. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει αναρτηθούν μαζί με την προσφορά του.
- II. **Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων. Ειδικότερα, απαιτείται και θα πρέπει να αναρτηθούν μαζί με την εκάστοτε προσφορά, η συμμόρφωση με τα κάτωθι διεθνή πρότυπα:

1. EN ISO 9001:2015 - Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
2. ISO 45001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
3. EN ISO 14001:2015 - Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
4. EN ISO 50001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας.
5. EN ISO 22301:2019 - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.