

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6967

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 1990

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 02/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΚΟΠΗΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20512/2026 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21746/02-07-2026. ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧ /

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ: -

ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΑΓΙΟΥ	ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΑΓΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 7112	7112 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 12.000 & 18.000 BTU ΚΑΙ FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ	ΟΧΙ	25

ΣΥΝΟΛΟ: 25

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ

1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 18.000 BTU INVERTER : 6 ΤΕΜ

Χαρακτηριστικά

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: A+++
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ: A++
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : A+
- ΙΣΧΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: ~57 DB, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ: ~62 DB,
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (R32)
- INVERTER
- ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ

2. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 12.000 BTU INVERTER : 11 ΤΕΜ

Χαρακτηριστικά

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: A+++
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ: A++
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : A+
- ΙΣΧΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: ~57 DB, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ: ~62 DB,
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (R32)
- INVERTER
- ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

- **10-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ** ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ),
- ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η **ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ** ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
- **ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ**

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ: 8τεμ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ (cm)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Δαπέδου / οροφής	140	>1000	4	ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Δαπέδου / οροφής	140	>1000	4	ΔΕΞΙΑ

- Fan coil για την ψύξη και τη θέρμανση του χώρου
- Υψηλή απόδοση
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Ψυκτική απόδοση: 5,5 kw ÷ 6,5kw
- Θερμική απόδοση: 5,5 kw ÷ 6,5kw
- Παροχή αέρα: >1000m³/h
- Περιλαμβάνονται ο θερμοστάτης και η βάση του ανωτέρω αναφερόμενου Fan Coil.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

- ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ). ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ BRAVAIR.
- **ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE, ISO 9001 ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ**
- **ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**
- **Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ GON.GR ΕΙΤΕ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ**
- **ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ**

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα και καθαρότητά τους.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους και ο κατασκευαστής τους.

Κατά την παραλαβή θα εκτελεστεί έλεγχος από το Νοσοκομείο, για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όμοιο με εκείνο που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές (τεμάχια, διαστάσεις κλπ). Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις των υπό παράδοση ειδών από τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος και μη αντικατάσταση του με άλλο απόλυτα σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειρίστα, να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες προδιαγραφές (κανονισμοί, πρότυπα ασφαλείας και πιστοποιήσεις).

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία πιθανόν να έχουν αλλάξει ή επικαιροποιηθεί θα ισχύουν τα νεότερα πρότυπα.

Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά CE, ISO 9001 και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τα προσφερόμενα είδη για όλα τα προσφερόμενα υλικά οποτεδήποτε ζητηθεί.

Παράδοση υλικών εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου (υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού του αναδόχου η οποία θα αναρτηθεί με την προσφορά).

Η κατακύρωση του διαγωνισμού, θα γίνει στο σύνολο των υλικών.